

Villamos kapcsolószekrény átadási jegyzőkönyv.

Öntözőgépekhez használható villamos típuszsekrényt és tartozékait, Hidromat Kft. gyártja. A termék a szállítólevélben szereplő villamos kapcsolószekrényből és tartozékaiból áll. Mennyiségi átadás telehelyünkön, a szállítást megrendelő végzi. Telephelyünkről való kiszállítás feltétele, hogy számlánkra megérkezzen a vételár.

A helyszíni telepítést más vállalkozás végzi, telefonon emailban történő közreműködéssel. Az energiaellátás, betonozás, kábelárok földmunkák, kábelmunkák, nem része a vállalásnak.

Része a vállalásnak az első feszültségre kapcsolás, a be szabályozás és a kezelőszemélyek kioktatása. Üzemeltető képviselőjében legalább egy képesített villamos szakember jelenléte szükséges, aki vállalja a későbbi szakmai kapcsolattartást.

A beüzemelés feltételei:

1. Az általunk gyártott villamos kapcsolószekrényt és a tartozékokat a helyszínen telepítették, beüzemelésre kész állapotban.
2. Szakcégtől származó villamos biztonsági és érintésvédelmi jegyzőkönyv.
3. A szivattyú teljesítményéhez illő villamos energia rendelkezésre áll.
4. A szükséges öntözővíz rendelkezésre áll.
5. Helyszínen szállították és összeszerelték az öntözőberendezést.
6. Rendelkezésre állnak az öntözést végző személyek és a villamos berendezések működtetését végző képesített villanyszerelő.

Ha az egyeztetett napon a feltételek hiánya vagy más -önhibánkon kívüli- ok miatt meghiúsul a beüzemelés, akkor a tulajdonos szervezésében és költségére új időpontban elvégezzük a beüzemelést a felsorolt feltételek szerint.

Garancia:

Ha rendeltetésének megfelelően használták, jelen termékünkre garanciát vállalunk az üzembe helyezéstől számított 2 évig.

A termék előlapján látható telefonszámon ingyenes non-stop műszaki ügyelet van.

Garancia érvényesítésének módja:

- üzemeltető villamos szakembere a megadott mobil telefonszámon felhívja gyártót.
- megbeszéljük a hibajelenséget (megeshet, hogy nem hibás a készülék).
- üzemeltető közreműködik a hibaelhárításban, például adatmódosítás, tartalék modul csere.
- üzemeltető a meghibásodott készüléket gyártó telephelyére juttatja.
- gyártó a megjavított készüléket postán visszaküldi.
- ha a javítás nem lehetséges, újat küld helyette.

Garancia mértéke:

Gyártó kizárólag a meghibásodott termék működőképességét állítja helyre (fent részletezett módon), az üzemzavarhoz köthető egyéb költségek-károk térítését nem vállalja.

Üzemeltető térítésmentesen közreműködik (fent részletezett módon) a hibaelhárításban.

Turóczy Endre +3630 9577303

Pécs 2015. . . .



Villamos kapcsolószekrény átadási jegyzőkönyv.

Üzembe helyezési jegyzőkönyv.

Az üzembe helyezés tényét és körülményeit e lap kitöltéséve kell dokumentálni. Forgalmazó e lap másolatát kéri a garanciális igény bejelentésekor, ebből tájékozódik a beüzemelés körülményeiről. A garancia feltétele a megfelelően kitöltött üzembe helyezési jegyzőkönyv.

1.

Helyszín (postacím) :

Üzemeltető (cég neve):

Ügyintéző (név telefonszám):

2. Szivattyú motor adattábla:

Gyártási szám: _____ Feszültség: _____ Volt

Teljesítmény: _____ kW Áramerősség: _____ Amper

3. Álló motornál bejövő feszültség (2) kismegszakító alsó kapcsain :

(3x230V?) L1-Nulla: _____ V L2-Nulla: _____ V L3-Nulla: _____ V

(3x400V?) L1-L2: _____ V L1-L3: _____ V L2-L3: _____ V

4. Járó motornál kimenő feszültség (7) mágneskapcsoló alsó kapcsain :

(3x400V?) T1-T2: _____ V T1-T3: _____ V T2-T3: _____ V

Motoráram: T1: _____ A T2: _____ A T3: _____ A

5. Érintésvédelmi vizsgálat minősítése: _____ megfelelő _____ nem megfelelő

Hurokellenállás _____ Ohm Szigetelési ellenállás: _____ MOhm

6. Beüzemelést végző szakember nyilatkozata: Gyártó képviselőjében kijelentem, hogy a beüzemelés megtörtént. Tulajdonos villamos szakemberét a kezelésre kiiktattam. _____

7. Tulajdonost képviselő villamos szakember nyilatkozata: Villanszerelésre jogosító szakképesítéssel rendelkezem. A beüzemelésnél jelen voltam, használatára kiiktattak, a berendezést tudom kezelni. _____

8. Üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozata: A garanciális feltételeket elfogadom, a berendezés fél-évenkénti átvizsgálásáról gondoskodom! _____

Dátum:

